



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ  
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 406-01/21-01/09  
URBROJ: 238/14-02-21-6  
Kloštar Ivanić, 01.07.2021.

### **IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

- 1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:**  
Općina Kloštar Ivanić,  
Školska 22,  
10312 Kloštar Ivanić, OIB: 18133797436
- 2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:**  
5/2021
- 3. PREDMET NABAVE:**  
IZGRADNJA NOVE JAVNE RASVJETE U OPĆINI KLOŠTAR IVANIĆ
- 4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA:**  
24.06.2021. godine
- 5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA:**  
30.06.2021. godine
- 6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO  
SASTANAK:**  
Naručitelj nije održao sastanak.
- 7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA:**  
**Upit od 25.06.2021.g., 11:49 sati;**

Upit 1.

Prema dokumentaciji o nabavi, točka 2.4. Količina predmeta nabave navodi se:

„Količina predmeta nabave, odnosno vrsta i opseg radova te količina i specifikacija opreme određeni su Troškovnikom koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.“

Također, točka 2.7. Troškovnik navodi:

„Troškovnik u Excel formatu dio je Dokumentacije o nabavi i nalazi se u ovoj Dokumentaciji o nabavi.“

Nadalje, u samoj objavi prethodnog savjetovanja na stanicama eojn.nn.hr u opisu se navodi:

„Vrsta dokumenta\* Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)“

Kako navedeni troškovnik nije objavljen prilikom objave dokumentacije prethodnog savjetovanja, a prethodno savjetovanje nije regularno bez istog, molimo Naručitelja da ponovi proces prethodnog savjetovanja te da u ponovljenom postupku objavi troškovnik.

### **Upit od 25.06.2021.g., 14:19 sati;**

Prijedlog 1.:

Iz točke 2.4. Dokumentacije o nabavi je razvidno da je troškovnik sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

Iz točke 2.5. Dokumentacije o nabavi je razvidno da je projektno-tehnička dokumentacija, tj. glavni projekt sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

Molim Vas da obavite troškovnik kao i glavni projekt, te da nam u procesu prethodnog savjetovanja date na uvid kompletnu dokumentaciju za nadmetanje u svom punom obimu, kako bi pravovremeno mogli pristupiti analizi iste.

Napominjem da je otvaranje natječaja tržištu i u interesu javnog Naručitelja. Srdačan pozdrav!

### **Upit od 29.06.2021.g., 16:23 sati;**

Upit 1.

Prema troškovniku za sve svjetiljke propisan je sljedeći zahtjev:

„svjetlosna iskoristivost svjetiljke XXXlm/W;“

Propisivanje točne vrijednosti svjetlosne iskoristivosti svjetiljke je protivno ZJN. Ovakvo propisivanje pogoduje proizvođaču projektirane svjetiljke. Molimo Naručitelja da navedeni zahtjev ukloni.

Upit 2.

Prema troškovniku za svjetiljke od točke 1. do točke 40. su propisani sljedeći zahtjevi:

„Ukupne snage sistema maksimalno XX W“

„svjetlosna iskoristivost svjetiljke XXXlm/W;“

„svjetlosni tok LED izvora minimalno XXXXlm;“

„Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase XX ;, uz

dolje navedene parametre proračuna:

Za svjetiljke od točke 41. do točke 60. uz gore navedene zahtjeve propisan je i dodatan zahtjev:

„- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 88%“

S obzirom da je cilj ove nabave energetska obnova, jasan je zahtjev Naručitelja za zadovoljavanje parametara osvjetljenosti i ograničenje maksimalne snage, no propisivanje parametara svjetlosne iskoristivosti svjetiljke i minimalnog svjetlosnog toka nije. Naime, svjetiljka može imati nižu snagu od one propisane troškovnikom, a istovremeno bolju svjetlosnu iskoristivost te može uz kvalitetniju optiku zadovoljiti svjetlotehničke parametre. Slijedom navedenog, propisivanje ova dva parametra potpuno je nepotrebno i nema uporišta u struci. Relevantni zahtjevi trebali bi biti maksimalna dozvoljena snaga svjetiljke uz zadovoljavanje zahtjevanih parametara osvjetljenosti. Prepisivanje gore spomenutih parametara s tehničkog lista projektirane svjetiljke, irelevantnih za uspješnu realizaciju projekta, nanosi sigurnu i direktnu štetu naručitelju, jer im je posljedica uklanjanje iz tržišnog natjecanja što većeg broja potencijalnih ponuditelja, a posljedično i favoriziranje ponuditelja koji nude točno određenu svjetiljku po kojoj je troškovnik napisan.

**Nadalje, napominjemo Naručitelju da je DKOM već odlučivao o konkretnom slučaju i odlučilo u korist žalitelja.**

Molimo Naručitelja da revidira zahtjeve te da ukloni svjetlosnu iskoristivost svjetiljke i svjetlosni tok LED izvora kao uvjete koje treba zadovoljiti.

### Upit 3.

Prema troškovniku za svjetiljke pod točkom 1. do točke 40. Naručitelj je propisao sljedeće zahtjeve:

„kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminijskog, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;“

„stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;“

Za svjetiljke od točke 41. do točke 60. uz gore navedene zahtjeve propisan je sljedeći zahtjev:

„- tijelo svjetiljke od aluminijskog s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata“

„- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08“

Evidentno je da Naručitelj ponovo prepisuje tehničke zahtjeve iz tehničkog lista projektiranih svjetiljaka i tako direktno pogoduje točno određenom ponuditelju. Molimo Naručitelja da uskladi zahtjeve i za sve svjetiljke troškovnika izmijeni zahtjev tako da glasi:

„- tijelo svjetiljke od aluminijskog s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata“

„- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08“

### Upit 4.

Za svjetiljku pod točkom 39. propisani su sljedeći zahtjevi:

„Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke za montažu na stup, ukupne snage sistema maksimalno 112W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih;“

„svjetlosna iskoristivost svjetiljke 20lm/W;“

„svjetlosni tok LED izvora minimalno 2257lm;“

Za svjetiljke pod točkom 40. propisani su sljedeći zahtjevi:

„Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke za montažu na stup, ukupne snage sistema maksimalno 111W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih.“

„svjetlosna iskoristivost svjetiljke 38lm/W;“

„svjetlosni tok LED izvora minimalno 4223lm;“

Obraćamo pozornost Naručitelju da je u navedenim stavkama očigledno došlo do pogreške prilikom propisivanja zahtjeva te su vrijednosti ukupne snage systemske i svjetlosne iskoristivosti svjetiljke zamijenjeni. Molimo Naručitelja da navedeno ispravi.

Upit 5.

Prethodno savjetovanje je objavljeno 24.6.2021. Inicijalno, objava je sadržavala samo dokument Dokumentacija o nabavi JR\_konačno.docx. Naknadno, dana 25.6.2021. objavljene su datoteke troškovnika i glavnog projekta.

Zakonom o javnoj nabavi, Članak 198., točka 3. propisano je da prethodno savjetovanje traje najmanje 5 dana.

„(3) Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.“

S obzirom da su troškovnik i glavni projekt objavljeni naknadno na dan 25.6.2021., a prethodno savjetovanje nije regularno bez navedene dokumentacije, a predviđeni datum završetka savjetovanja je 29.6.2021., što u konačnici iznosi 4 dana i suprotno je ZJN.

Molimo Naručitelja da ponovi proces prethodnog savjetovanja te da u ponovljenom postupku objavi cjelokupnu dokumentaciju.

## **8. ODGOVOR NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG:**

### **Odgovor na upit od 25.06.2021.g., 11:49 sati**

Projektna dokumentacija i troškovnik su odmah učitani u sustav EOJN 25.06.2021.g. Prethodno savjetovanje je automatski produženo za jedan dan.

## Odgovor na upit od 25.06.2021.g., 14:19 sati

Projektna dokumentacija i troškovnik su odmah učitani u sustav EOJN 25.06.2021.g. Prethodno savjetovanje je automatski produženo za jedan dan.

## Odgovor na upit od 29.06.2021.g.

Upit 1.

*Izmijenjeno u „efikasnost svjetiljke min. 100 lm/W;“ za sve stavke*

Upit 2.

*„svjetlosni tok LED izvora minimalno XXXXlm;“ izbačeno za sve stavke*

Upit 3.

*„- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata“ – izmijenjeno za sve stavke*

*„- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08“ “ – izmijenjeno za sve stavke*

Upit 4.

*stavke ispravljene*

Upit 5.

*Troškovnik i Glavni projekt su učitani 25.06.2021.g., te je savjetovanje produženo za jedan dan što je i vidljivo iz Dokumentacije o nabavi koja je ažurirana i učitana zajedno sa Glavnim projektom i troškovnikom, te isto tako objava prethodnog savjetovanja na službenim stranicama Općine Kloštar Ivanić je ažurirana 25.06.2021.g. sa produljenim prethodnim savjetovanjem, te shodno tome prethodno savjetovanje neće se ponavljati.*

STRUČNO POVJERENSTVO  
ZA JAVNU NABAVU

*Luca  
Kloštar  
Ivanić*

